

Unione dei Comuni "Union3"

Arnesano - Carmiano - Copertino - Lequile - Leverano - Monteroni di Lecce - Porto Cesareo - Veglie
(Prov. di Lecce)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Centro di Costo Leverano

Prot. n. 3731 del 3/03/2017

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

procedura: aperta art. 60 D.Lgs. n. 50/2016

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ASILO NIDO UBICATO NEL COMUNE DI LEVERANO ALLA VIA R. SANZIO

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 - Accordo di programma quadro " Benessere e Salute"

costo complessivo di € 550.000,00

Chiarimenti richiesti

Richiesta :

Con riferimento alle lavorazioni indicate negli elaborati progettuali di seguito indicati, in particolare alla realizzazione del vespaio areato:

- Tav. 11 PARTICOLARI COSTRUTTIVI – Vespaio Areato
- Relazione Tecnica – Quadro Economico

Si chiedono chiarimenti in merito alla incongruenza riscontrata negli stessi.

Mentre nella Relazione Tecnica si legge: "Demolizioni e scavi: rimozione della pavimentazione interna ed esterna, scavo a sezione ampia eseguito all'interno e all'esterno dell'edifici, rimozione degli infissi interni ed esterni, rimozione della pavimentazione solare e del pacchetto coibentante;" nell'elaborato grafico dei particolari costruttivi viene indicata la posa in opera del vespaio areato sulla pavimentazione esistente.

Pertanto si chiede a quale elaborato fare riferimento nella proposta migliorativa, e quindi quale prendere in considerazione come documento progettuale a base di gara.

Inoltre, in riferimento agli elaborati da presentare con l'offerta migliorativa e in particolare al numero di cartelle massimo per ogni punto della relazione descrittiva dettagliata, si chiede se è possibile allegare schede tecniche, depliant descrittivi, certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti in aggiunta al numero massimo di facciate A4 previsto dal disciplinare di gara.

Risposta

Con riferimento al primo punto si chiarisce che la tav. 11 – Particolari costruttivi - vespaio areato, va considerato come schema di massima e pertanto come specificato

nella voce di computo e relazione tecnica per il pavimento esistente è prevista la demolizione secondo le modalità nelle stesse riportate.

Con riferimento al secondo punto si chiarisce che schede tecniche, depliant e certificazioni varie, sono considerate in aggiunta al numero di pagine previste per le relazioni descrittive.



il RUP
ing. Antonio Miraglia

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "AM", written over the printed name.